

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№RU C- RU.ПБ68.В.000513/20

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0028561

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕФФЕРТ ПРОДАКШН» (ООО «МЕФФЕРТ ПРОДАКШН»).  
Место нахождения: 142407, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД НОГИНСК, ТЕРРИТОРИЯ НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, ДОМ 14.  
ОГРН 1065012026243, телефон +74959416930, e-mail: roman.v@meffert.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕФФЕРТ ПРОДАКШН» (ООО «МЕФФЕРТ ПРОДАКШН»).  
Место нахождения: 142407, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД НОГИНСК, ТЕРРИТОРИЯ НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, ДОМ 14.  
ОГРН 1065012026243, телефон +74959416930, e-mail: roman.v@meffert.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие защитно-декоративное из краски водно-дисперсионной на основе карбоната кальция с добавлением стирол-акриловой дисперсии, торговой марки «Profilux», марки ВД-АК-2201, толщиной сухого слоя от 50 до 70 мкм, с расходом на один слой от 140 до 170 г/м<sup>2</sup>, для внутренней отделки стен и потолков, выпускаемое по ТУ 20.30.11-003-96280636-2019. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 20.30.11

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3209 10 000 9

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".  
Класс пожарной опасности строительных материалов согласно приложению №1 на одном листе.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-453/08-2020 от 24.08.2020, выдан испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90, Акт анализа состояния производства № 044-СС/02-2020 от 19.02.2020 г., проведенного ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

28.08.2020

по

27.08.2025

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Голубева Дарья Львовна  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Харгагаева Татьяна Викторовна  
инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ68.В.00513/20

(обязательная сертификация)

№ 0018369

### Приложение №1 На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п. 6, метод 1	Негорючий материал (НГ), в соответствии со ст. 13, п.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0		



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Харгатаева Татьяна Викторовна

инициалы, фамилия